



Äußere Erschließung

2er-WG Zimmer 00.01 / 00.02 und
 Appartement 20.00.05

über Hofzugang ebenerdig,
 im Gebäudebereich überdacht
 (Laubengang)



Nutzbarkeit für



gegeben
 Gemeinschaftsräume
 eingeschränkt, sh. Einzelkriterien



gegeben
 Gemeinschaftsräume
 eingeschränkt, sh. Einzelkriterien



gegeben
 keine speziellen Maßnahmen für
 Menschen mit Sehbehinderung



gegeben
 keine speziellen Maßnahmen für
 Blinde



gegeben
 keine speziellen Maßnahmen für
 Menschen mit Hörbehinderung



(Einzelkriterien sh. Seite 2-3)

Menschen
 mit motorischen
 Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
 Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
 Hörbehinderung







Erreichbarkeit mit ÖPNV

Anforderung für Ja Nein

Straßenbahn
Haltestelle „Okenstraße“
Entfernung: 350 m



abgesenkte Bordsteine zwischen Haltestelle
und Wohnheim h = max. 3 cm

Äußere Erschließung auf dem Grundstück

Weg zum Hofzugang





nutzbare Breite mind. 150 cm und Bewegungsfläche
180 x 180 cm mind. alle 15 m

feste und ebene Oberfläche



   

Querneigung max. 2,5 % oder Längsneigung
max. 3 %, bei einer Länge der Wege bis zu 10 m
ist Längsneigung bis zu 4 %


PKW-Stellplatz

350 cm breit, 500 cm lang, Nähe Eingang

Zugangsbereich

leicht auffindbar, z. B. durch visuell kontrastreiche
Gestaltung des Eingangsbereiches (z. B. helles
Türelement/dunkle Umgebungsfläche) und ausrei-
chende Beleuchtung



taktil erfassbare bauliche Elemente
(Kantenstein / Zaun)



stufen- und schwellenlos erreichbar

Bedienelemente, Ausstattungs-elemente

Klingel-/Namensschilder

Zugänglichkeit / Höhe barrierefrei

Briefkästen

Zugänglichkeit / Höhe barrierefrei

Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung



























Erschließung+Gemeinschaftsr. Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

15.12. 2011

Gemeinschaftsräume

Anforderung für Ja Nein

Waschraum	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: EG, 2 cm Schwelle)	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tür zum Waschraum	lichte Breite mind. 90 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cafe	stufen- und schwellenlos erreichbar (1 Stufe h = 12cm)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tür zum Cafe	lichte Breite mind. 90 cm (vorh. 87 cm)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Musikraum	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fotolabor	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Töpferraum	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hausbar	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkstatt	stufen- und schwellenlos erreichbar (Lage: KG)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung

